

Технічний паспорт

Кабельний лоток MKS-Magic® 85 FT

Артикули: 6059103



Кабельний лоток із вбудованою системою швидкого кріплення. Корисна довжина кабельного лотка становить 3.000 мм.

Кабельний лоток має наскрізну бічну перфорацію 7 x 20 мм для встановлення додаткових з'єднувальних і монтажних елементів.

Ширина кабельного лотка від 200 мм з обсягом отворів 30 % використовується під спринклерне обладнання згідно з Директивою VdS 2092.

Суцільне зрівнювання потенціалів здійснюється без додаткових конструктивних елементів.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6059103
Тип	MKSM 830 FT
Позначення 1	Кабельний лоток MKSM
Позначення 2	перфорований, швидке з'єднання
Виробник	OBO
Розмір	85x300x3050
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	318,688 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Кабельний лоток MKS-Magic® 85 FT

Артикули: 6059103



Розміри



Довжина	3 050 mm
Ширина	300 mm
Висота	85 mm
Товщина	1 mm
Розмір B	300 mm
Розмір L	180 mm
Розмір x	196 mm
Розмір y	262 mm

Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	вбудований з'єднувач
Тип кріплення монтажної системи	Підлога Стеля Стіна
Лотків	ні
Збереження функцій	ні
З кришкою	ні
Монтажний отвір в підлозі	так
схема розташування отворів NATO	ні
Корисний перетин	253 cm ²
Корисний перетин	25300 mm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Конструкція для великих відстаней	ні
Затухання магнітного поля від впливу екрана з кришкою	50 dB
Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки	20 dB
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Робоча довжина	3000 mm
Тип з'єднувача системи кабельних опор	Кріплення шляхом защіпування

Технічний паспорт


Кабельний лоток MKS-Magic® 85 FT

Артикули: 6059103



Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 m
макс. придатні відстані між опорами	2,5 m
Відстань опору 1,5 м	1,5 kN/m
Відстань опору 2,0 м	1,25 kN/m
Відстань опору 2,5 м	1 kN/m



Діаграма навантаження, кабельний лоток типу MKSM 85

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами