

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № UA.CCMG.CC.0044-24

Registered at the Record of certification body under No.

Термін дії

Term of validity is from

з 06 серпня 2024 р. до 05 серпня 2025 р.

Власник сертифікату

Owner of the certificate

ТОВ «ОБО Беттерманн Україна»,
04073, місто Київ, пр.Бандери Степана, будинок 28-А,
літера Г, код ЄДРПОУ 31170682

(доручення фірми «OBO Bettermann Hungary Kft» (Угорщина) від 01.06.2024)

Продукція

Production

Кабельні лінії, до складу яких входять лотки KTS
(перфорованого, решіткового та драбинного типів), згідно з
додатками 1 і 2,
код УКТЗЕД 3925908000

повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / complete product name, type, kind, model,
merchandise mark (trademark)

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд.
Проектування електрообладнання об'єктів цивільного
призначення» п. 4.36 ж);
ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Електричні кабельні
лінії. Метод випробувань на вогнестійкість»,
щодо класу Р 30, Р 90

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник продукції

Manufacturer

Фірма «OBO BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH &
Co. KG» (Федеративна Республіка Німеччина),
Hüingsler Ring 52 D-58710 Menden, Germany

Місце виробництва

Manufacturing plant(s)

Фірма «OBO BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH &
Co. KG» (Федеративна Республіка Німеччина),
Hüingsler Ring 52 D-58710 Menden, Germany

Схема сертифікації за ДСТУ EN ISO/IEC 17067

Certification scheme for
EN ISO/IEC 17067

Схема 2. Визначення характеристик (параметрів) продукції.

Продукція випускається серійно.

Сертифікат видано на підставі: Протоколи випробувань від 05.01.2016
№ 1/СКЛ-16 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 11.04.2014 № 2Н365)
та 31.03.2021 № 2/СКЛ-21 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації
від 12.12.2019 № 20365). Рішення ОС «ЦСМВ» від 06.08.2024 № CCMG.042/24
щодо надання сертифікації

Заступник керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. Олексі Тихого, 103, оф. 5,
тел. 0952008250, 0962008250, E-mail: ccmv@conformity.kiev.ua

ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № UA.CCMG.CC.0044-24

Registered at the Record of certification body under No.

Термін дії

Term of validity is from

з 06 серпня 2024 р. до 05 серпня 2025 р.

Перелік кабельних ліній класу вогнестійкості Р 30,
до складу яких входять лотки KTS (драбинного та перфорованого типів)
і кабелі марок НХН-FE 180/E30 (виробництво ТОВ «Інтеркабель Київ»)

№ з/п	Тип	Розміри, мм	*Кабелі (номер кабелю зазначено під таблицею)
Системи кабельних металевих лотків драбинного типу та аксесуари до них			
1.	LG 6xx VS 3 FS	XX - цифрове позначення ширини лотка: 200, 300, 400	3, 4
2.	US 5 xxx FT	XXX - цифрове позначення довжини профіля: 20-600	3, 4
Системи кабельних металевих лотків перфорованого типу та аксесуари до них			
3.	RKSM 6xx FS	XX - цифрове позначення ширини лотка: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
4.	**CML3518PxxxxFS	XXXX - цифрове позначення довжини профілю: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 2000	1, 2, 3, 4

Усього 4 позиції.

Примітки:

* Кабелі, виробництва ТОВ «Інтеркабель Київ», марок:

- 1) ІКК K147 НХН-FE 180/E30 3×1,5;
- 2) ІКК K147 НХН-FE 180/E30 5×35;
- 3) ІКК K147 НХН-FE 180/E30-О 3×1,5 RE;
- 4) ІКК K147 НХН-FE 180/E30-J 3×50 + 1×25 RM.

** Продукція, що входить до складу кабельних ліній, виробництва «OBO Bettermann Hungary Kft» (Угорщина).

Заступник керівника
органу з сертифікації
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 103, оф.5,
тел. 0952008250, 0962008250, E-mail: ccmv@conformity.kiev.ua

ДОДАТОК 2

ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № UA.CCMG.CC.0044-24

Registered at the Record of certification body under No.

Термін дії

Term of validity is from

з 06 серпня 2024 р. до 05 серпня 2025 р.

Перелік кабельних ліній класу вогнестійкості Р 90,
до складу яких входять лотки KTS (решіткового, драбинного та перфорованого типів)
і кабелі марок НХН-FE 180/E30 (виробництво ТОВ «Інтеркабель Київ»)

№ з/п	Тип	Розміри, мм	*Кабелі (номер кабелю зазначено під таблицею)
Системи кабельних металевих лотків решіткового типу та аксесуари до них			
1	GRM 55 xx G	XX - цифрове позначення ширини лотка: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2
2	GKS xx	XX - цифрове позначення типу з'єднувача: 34	1, 2
3	GSV xx	XX - цифрове позначення типу з'єднувача: 34	1, 2
4	GEV xx	XX - цифрове позначення типу з'єднувача: 36	1, 2
Системи кабельних металевих лотків драбинного типу та аксесуари до них			
5	LG 6xx VS 3 FS	XX - цифрове позначення ширини лотка: 200, 300, 400	3, 4
6	US 5 xxx FT	XXX - цифрове позначення довжини профіля: 20-600	3, 4
Системи кабельних металевих лотків перфорованого типу та аксесуари до них			
7	RKSM 6xx FS	XX - цифрове позначення ширини лотка: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
8	MKSM 6XX FS	XX - цифрове позначення ширини лотка: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
9	MKSM 8XX FS	XX - цифрове позначення ширини лотка: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
10	MKSM 1XX FS	XX - цифрове позначення ширини лотка: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
11	SKSM 6xx FS	XX - цифрове позначення ширини лотка: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
12	SKSM 8xx FS	XX - цифрове позначення ширини лотка: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
13	SKSM 1xx FS	XX - цифрове позначення ширини лотка: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
14	US 5 xxx FT	XXX - цифрове позначення довжини профілю: 20-600	1, 2, 3, 4
15	**RAA 6xx FS	XX - цифрове позначення ширини Т-подібного з'єднання: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
16	**RAA 1xx FS	XX - цифрове позначення ширини Т-подібного з'єднання: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
17	**RB 90 6xx FS	XX - цифрове позначення ширини повороту: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
18	**RB 90 8xx FS	XX - цифрове позначення ширини повороту: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
19	**RB 90 1xx FS	XX - цифрове позначення ширини повороту: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
20	**RLVK xx FS	XX - цифрове позначення висоти з'єднувача: 60, 85, 100	1, 2, 3, 4
21	**RWVL xx FS	XX - цифрове позначення висоти з'єднувача: 60, 85, 100	1, 2, 3, 4
22	**RLVL xxx FS	XX - цифрове позначення висоти з'єднувача: 60, 85, 100	1, 2, 3, 4
23	**RGV xxx FS	XX - цифрове позначення висоти з'єднувача: 60, 85, 100	1, 2, 3, 4
24	US 3 xxx FS	XX - цифрове позначення довжини профілю: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 2000	1, 2, 3, 4
25	**US 5 K xxx FT	XX - цифрове позначення довжини профілю: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200	1, 2, 3, 4
26	**US 3 K xx FT	XX - цифрове позначення довжини профілю: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200	1, 2
27	**DSK xx FT	XX - цифрове позначення типу розпірки: 25, 45	1, 2
28	*AW 15 xx	XX - цифрове позначення ширини консолі: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4
29	*AW 30 xx	XX - цифрове позначення ширини консолі: 100, 150, 200, 300, 400	1, 2, 3, 4

Усього 29 позицій.

Примітки:

* Кабелі, виробництва ТОВ «Інтеркабель Київ», марок:

1) ІКК K147 НХН-FE 180/E90 2×1,5;

2) ІКК K147 НХН-FE 180/E90 5×35;

3) ІКК K147 НХН-FE 180/E90-О 3×1,5 RE;

4) ІКК K147 НХН-FE 180/E90-J 3×50 + 1×25 RM.

** Продукція, що входить до складу кабельних ліній, виробництва «ОВО Wettermann Hungary Kft» (Угорщина).

Заступник керівника
органу з сертифікації

Director of the certification body

М.П.

код 36038562

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 103, оф.5,
тел. 0952008250, 0962008250, E-mail: ccmv@conformity-kyiv.ua