

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE ON CONFORMITYЗареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № UA.CCMG.CC.0092-25

Registered at the Record of certification body under No.

Термін дії

Term of validity is from

з 10 липня 2025 р. до 09 липня 2026 р.

Власник
сертифікату

Owner of the certificate

ТОВ «ОБО Беттерманн Україна»,
04073, місто Київ, пр.Бандери Степана, будинок 28-А,
літера Г, код ЄДРПОУ 31170682

(доручення фірми «OBO Bettermann Hungary Kft» (Угорщина) від 24.06.2025)

Продукція
ProductionРозподільчі коробки FireBox для кабельних ліній та
аксесуари до них згідно з додатком,
код УКТЗЕД 3925908000повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / complete product name, type, kind, model,
merchandise mark (trademark)Відповідає
вимогам

Comply with the requirements

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд.
Проектування електрообладнання об'єктів цивільного
призначення» п. 4.36 ж);
ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Електричні кабельні
лінії. Метод випробувань на вогнестійкість»,
щодо класу Р 30, Р 90

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник продукції
ManufacturerФірма «OBO Bettermann Hungary Kft» (Угорщина)
2347, Bugyi, Alsóráda 2, HungaryМісце
виробництва
Manufacturing plant(s)Фірма «OBO Bettermann Hungary Kft» (Угорщина)
2347, Bugyi, Alsóráda 2, HungaryСхема сертифікації за
ДСТУ EN ISO/IEC 17067Certification scheme for
EN ISO/IEC 17067Схема 2. Визначення характеристик (параметрів) продукції.
Продукція випускається серійно.Сертифікат видано на підставі: Протоколи випробувань № 3/СКЛ-14 від
05.05.2014, № 1/СКЛ-16 від 05.01.2016 ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від
11.04.2014 № 2Н365). Рішення ОС «ЦСМВ» від 10.07.2025 № CCMG.087/25
щодо надання сертифікаціїЗаступник керівника
органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 103, оф. 5.
тел. 0952008250, 0962008250, E-mail: csmv@conformity.kiev.ua

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № UA.CCMG.CC.0092-25
Registered at the Record of certification body under No.

Термін дії
Term of validity is from **з 10 липня 2025 р. до 09 липня 2026 р.**

Перелік
розподільчих коробок FireBox для кабельних ліній та аксесуарів до них,
виробництва фірми «OBO Bettermann Hungary Kft» (Угорщина)

№ з/п	Тип	Клас вогнестійкості
1.	T60ED	P 30, P 90
2.	T100ED	P 30, P 90
3.	T160ED	P 30, P 90
4.	T250ED	P 30, P 90
5.	T350ED	P 30, P 90
6.	T100E	P 30, P 90
7.	V-TEC	P 30, P 90

Всього 7 (сім) позицій.

Заступник керівника
органу з сертифікації
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів».
03067, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 103, оф. 5.
тел. 0952008250, 0962008250, E-mail: csmv@conformity.kiev.ua